

入札仕様書

1 概要

(1) 件名

こども動物自然公園ほか14施設で使用する電気（高圧）

(2) 需要場所

「需用場所等一覧表」のとおり

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧（標準電圧）	6,000ボルト
ウ 計量電圧（標準電圧）	6,000ボルト
エ 標準周波数	50ヘルツ
オ 受電方式	1回線受電方式

(2) 予定契約電力及び予定使用電力量等

ア 予定契約電力	「予定使用電力量表」のとおり
イ 予定使用電力量	「予定使用電力量表」のとおり

(3) 契約期間

令和7年4月1日午前0時から令和8年3月31日午後12時まで

(4) 電力量等の検針（自動検針装置の有無、電力会社の検針方法、計量器の構成）

「需要場所等一覧表」のとおり

(5) 需給地点

「需要場所等一覧表」のとおり

(6) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ

(7) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ

3 その他

- (1) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。
- (2) 今回の契約を実行するため、新たに発生する設備の改造に必要な費用は、受注者の負担とする。
- (3) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、受注者制定の電気需給約款によるものとし、これに定めのない事項については、発注者と受注者との協議の上、決定するものとする。

なお、入札価格の算定にあたっては、力率は100%とし、燃料費等調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。