

次亜塩素酸ナトリウム納入仕様書

1. 品 目 次亜塩素酸ナトリウム

2. 規 格 比重 1.14未満（摂氏20度時）
 PH 11.5～13.0
 有効塩素 12.0%以上
 NaCl 2.5%以下

3. 購入予定数量 260,000kg
 内訳

公園名	購入見込（kg）
しらこぼと公園	102,000
川越公園	92,000
加須はなさき公園	66,000
合計	260,000

4. 納入方法 発注書によって発注するものとし、指定日時に指定数量を職員若しくは点検保守業務受託者の立会いのもと施設内のタンクにタンクローリーにて注入すること。

5. 納入場所・次亜塩素タンクの容量及び台数

しらこぼと公園 越谷市大字小曾川985
 048-977-5111

①第1機械室（6t）
 ②第2機械室（6t）×2
 ③第4機械室（6t） 計24t

川 越 公 園 川越市大字池辺880
 049-241-2241

①造波プール機械室（6t）
 ②流水・多目的プール機械室（6t）
 ③ベンチャースライダー機械室（3t） 計15t

加須はなさき公園 加須市水深1722
 0480-65-7155

①流水プールろ過設備（6t）
 ②多目的・スライダープールろ過設備（6t）
 ③造波プールろ過設備（6t） 計18t

6. 発注方法

- ① 一度に「購入予定数量」を納品するのではなく、各公園事務所担当者の指示のもと、契約期間中、複数回にわたって納入を行うこととする。尚、購入予定数量は、確定したものではなく、状況に応じ、数量は変動するものとする。
- ② 公園別の詳しいタンクの場所・納入量・納品日時については、契約締結後、各公園管理事務所担当者と打ち合わせを行い、納入する。
- ③ 発注に際しては、発注者が別紙 1 を用いて「メールまたはファックスを用いて」発注を行う。

7. 納入日

発注日から 4 日後以降の各公園が指定する日時。
ただし、初回発注日に限り、発注日から 2 日後以降
の各公園が指定する日時。

8. その他

- ・感染症の拡大、及び天候不順等によりプール営業日数が減少した場合、購入予定数量に影響を及ぼす可能性がある。
- ・納入の際は、周囲の安全確保に努めること。作業中の事故については、納入業者の責任とする。

現場位置図

しらこぼと公園

- ①第1機械室
- ②第2機械室
- ③第4機械室



川越公園

- ①造波プール機械室
- ②流水・多目的プール機械室
- ③ベンチャースライダー機械室



加須はなさき公園



- ①流水プールろ過設備
- ②多目的・スライダープールろ過設備
- ③造波プールろ過設備